

南通市通州区行政审批局文件

通行审投审〔2023〕132号

区行政审批局关于泓北沙~恒科 IIT 接康辉 220kV 线路工程可行性研究报告的批复

南通市通州区五接镇人民政府：

你单位申请报批的《泓北沙~恒科 IIT 接康辉 220kV 线路工程可行性研究报告》及有关附件收悉。你单位委托南通电力设计院有限公司编制的项目可行性研究报告，经我局委托南京苏计规划设计有限公司组织有关部门和相关专家联合会审，并提出相关建议，项目单位和编制单位对文本进行了修改完善。根据南京苏计规划设计有限公司出具的《泓北沙~恒科 IIT 接康辉 220kV 线路工程可行性研究报告评审报告》，经研究，批复如下：

一、为满足企业电力输入，解决项目外电接入问题，助力通州经济社会高质量发展，原则同意你单位实施泓北沙~恒科 IIT

接康辉 220kV 线路工程。

二、建设地点：南通市通州区五接镇开沙岛。

三、本项目建设内容包括新建电缆线路自 220kV 泓科 4977、4978 线#25 杆至 220kV 泓科 4977、4978 线 T 接康辉线路新#25-1 塔，本段电缆路径长度约 0.195km，土建按双回路规模建设，敷设双回电缆，电缆型号为 ZC-YJLW/03-Z-127/220kV-1×2000mm² 铜芯交联聚乙烯绝缘皱纹铝套聚乙烯护套电力电缆。

新建架空线路自 220kV 泓科 4977、4978 线#25 杆北侧新建 220kV 泓科 4977、4978 线 T 接康辉线路新#25-1 塔起，新建架空线路至 220kV 康辉变电站止，新建架空路径长度 4.04km。新建架空部分采用双回结构杆塔，架设双回 2×JL/G1A-400/35 钢芯铝绞线及双根 72 芯 OPGW-17-150-3 光纤复合架空地线。

四、投资估算及资金筹措：总投资估算为 4349 万元，其中：建安工程费 3698 万元，勘察设计费 195 万元，监理费 41 万元，工程其它费用 230 万元，预备费 185 万元；资金来源：镇财政资金。不得因本项目实施新增政府隐性债务。

五、项目建设涉及建设、环保、消防、安全、节能、地质、水土保持等事宜严格按照国家、省有关规定要求执行。

六、审批项目的相关文件是：《固定资产投资项目节能承诺表》、线路路径图等。

七、在项目实施和运营期间，项目建设单位要会同地方政府严格按照国家有关规定，落实社会稳定责任，做好风险控制工作。对于可能存在的征地、噪音污染等风险因素，要制定并采取有效的防范措施，切实维护人民群众利益，确保社会稳定。

八、项目建设应严格执行《招标投标法》等有关法律法规，根据项目可行性研究报告，认真组织招标投标工作。

九、在项目实施过程中，要切实强化安全生产管理，严格执行“三同时”制度，按照相关法律法规压实项目建设单位及相关责任主体安全生产及监管责任，严防安全生产事故。要加强施工环境分析，认真排查并及时消除项目本身与周边设施相交相邻等可能存在的安全隐患，不得在没有采取有效处置措施的情况下开工建设。

十、请据此批复，抓紧组织编制工程初步设计及概算（工程概算需将安全设施投入纳入其中），并根据《南通市通州区本级政府投资项目论证评审管理暂行办法》开展论证、评审工作，齐备相关前置性审批手续后报我局审批。

十一、本批复文件有效期限为2年，自印发之日起计算。项目单位应当通过投资项目在线审批监管平台如实报送项目开工建设、建设进度、竣工的基本信息。如需对本项目批复文件所规定的有关内容进行调整，请及时以书面形式向我局报告，并按照有关规定办理。

（该项目省级项目代码：2305-320612-89-01-398717）

南通市通州区行政审批局
2023年09月05日

抄送：区发改委、区财政局、区审计局、区住建局、区水利局、区应急管理局、通州生态环境局、通州自然资源和规划局。

共印5份